

po et stran: 2  
vzorek íslo: 41526

**Protokol o zkouše**  
**25029/2024**

strana íslo: 1  
tisk: Ing. Hana Hamplová

místo odb ru: Liberk, obecní ú ad

zadavatel: AQUA SERVIS, a.s.  
51601 Rychnov nad kn žnou

odb r: prostý  
postup odb ru: SOP 102 - pitná voda  
vzorkoval: Trojnová Lenka

datum odb ru: 18.11.2024  
as odb ru: 11:30

zdroj: vodovodní sí  
rozsah: 252 krácený podzemní  
d vod analýzy: kontrola

datum p íjetí vzorku: 18.11.2024  
datum provedení analýz: 18.11.2024 - 28.11.2024

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	U	Zkušební metoda	Limit	Typ limitu	Hodnocení
Barva	mg/l Pt	<5		SOP 39	20	MH	vyhovuje
žákal	ZF(n)	0,79	10%	SOP 21	5	MH	vyhovuje
Pach		p íjatelný		SOP 19	p íjatelný	MH	vyhovuje
Konduktivita	mS/m	34,3	3%	SOP 22	125	MH	vyhovuje
pH		7,4	0,2	SOP 23	6,5 - 9,5	MH	vyhovuje
CHSK-Mn	mg/l	<0,30		SOP 25	3,0	MH	vyhovuje
amonné ionty	mg/l	<0,05		SOP 10	0,50	MH	vyhovuje
Dusitany	mg/l	<0,005		SOP 4	0,50	NMH	vyhovuje
Dusi nany	mg/l	25,9	15%	SOP 5	50	NMH	vyhovuje
Chu		p íjatelná		SOP 19	p íjatelná	MH	vyhovuje
Chlor volný	mg/l	0,06	10%	SOP 17	0,3	MH	vyhovuje
Teplota	°C	15,0	0,5	SOP 18	8 - 12	DH	
železo	mg/l	0,13	19%	SOP 9	0,2	MH	vyhovuje
Arsen s)	µg/l	9,2	10.0%	CZ SOP D06 02 002	10	NMH	vyhovuje
Selen s)	µg/l	10,7	10.0%	CZ SOP D06 02 002	10	NMH	nevyhovuje
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	40%	SOP 36	0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	40%	SOP 36	0	NMH	vyhovuje
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	40%	SOP 31	0	NMH	vyhovuje
Po ty kolonií p í 36°C	KTJ/1ml	0	25%	SOP 40	40	MH	vyhovuje
Po ty kolonií p í 22°C	KTJ/1ml	0	25%	SOP 40	200	MH	vyhovuje

Hodnocení bylo provedeno dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném zn ní.

NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezní hodnota, DH - doporu ená hodnota.

P í hodnocení dle výše zmín né vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko“, kde nejistota stanovení není zohled ována.

konec výsledkové ásti protokolu o zkouše

**P ehled zkušebních metod:**

CZ SOP D06 02 002 (US EPA 200.8, SN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, SN 75 7358)

SOP 10 ( SN ISO 7150-1)

SOP 17 ( SN EN ISO 7393-2)

SOP 18 ( SN 75 7342)

SOP 19 ( SN EN 1622)

SOP 21 ( SN EN ISO 7027)

SOP 22 ( SN EN 27888)

SOP 23 ( SN ISO 10523)

SOP 25 ( SN EN ISO 8467)

SOP 31 ( SN EN ISO 7899-2)

SOP 36 ( SN EN ISO 9308-1)

SOP 39 ( SN EN ISO 7887)

SOP 4 ( SN EN 26777)

SOP 40 ( SN EN ISO 6222)

SOP 5 ( SN 75 7455)

SOP 9 ( SN ISO 6332)

Laborato je držitelem "Osv d ení o správné innosti laborato e" . 534.

Na položky ozna éné 1) se osv d ení nevztahuje. Ukazatele ozna éné s) byly zpracovány externím dodavatelem.

U - rozší ená nejistota je sou inem standardní nejistoty m ení a koeficientu rozší ení  $k=2$ , což pro normální rozd lení odpovídá pravd podobnosti pokrytí asi 95%.

Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý. Výsledky se týkají pouze zkoušeného vzorku.

Vystaveno dne: 29.11.2024

**ČEVAK a.s.**  
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657

F.1.9.1

Ing. Hana Hamplová  
vedoucí laborato e